

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» марта 2024 г., 40240061000209783751

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Калужской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» марта 2024 г., № 2403/005-40/46/ПВГР

(дата составления предписания)

обл Калужская, р-н Боровский, г Боровск, ул Калужская, Дом 95а, 84843841064, e-mail:
ond-40-5@40.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » марта 2024 г., учетный номер 40240061000209783751.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Главный государственный инспектор Боровского района Калужской области по пожарному надзору) Недорезов Евгений Павлович, e-mail: ond-40-5@40.mchs.gov.ru, телефон: +74843841064

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Калужская, р-н Боровский, д Кривское, ул Центральная, Дом 49

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "РЯБИНУШКА",
адрес юридического лица: 249007, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, БОРОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ КРИВСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
УЛИЦА, 49

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификации)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (испытание ВПВ на водоотдачу необходимо осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью) (ст.4, 6 ФЗ-123; п.7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
31.07.2024
2. Не переработана декларация пожарной безопасности в связи с техническим перевооружением объекта защиты (установлена новая автоматическая пожарная сигнализация в 2022 году)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 3, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, должны быть представлены в случае проведения капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты в

течение года со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или завершения соответствующих работ.

Срок устранения нарушения:


31.07.2024

3. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией в служебном помещении
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
31.07.2024
4. Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, соответствующие ГОСТу
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
Срок устранения нарушения:
31.07.2024
5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и классов зон на входной двери помещения электрощитовой с наружной стороны
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
31.07.2024
6. Не обеспечен подъезд со всех сторон к зданию детского сада (ст.6 ФЗ-123; п.8.1 п.п «в» СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ")
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
31.07.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Главный государственный инспектор Боровского района Калужской области по пожарному надзору)
Недорезов Евгений Павлович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Главный государственный инспектор Боровского района Калужской области по пожарному надзору)
Недорезов Евгений Павлович, e-mail: ond-40-5@40.mchs.gov.ru, телефон: +74843841064

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



